EcoDesign Compliant

Separate related controls

Grand Meyer®

The heating of life

THERMOSTAT MST-1 / MST-10

This product is an **separate related control** and, in order to be compliant with the mandatory EcoDesign requirements set out in Commission Regulation (EU) 2024/1103

Table of contents:

1. *English /EN (2-3)*
2. *Français /FR (4-5)*
3. *Deutsch /DE (6- 7)*
4. *Čeština / CZ (8-9)*
5. *Българси /BG (10-11)*
6. *Hrvatski /HR (12-13)*
7. *Dansk /DK (14-15)*
8. *Nederlands /NL (16-17)*
9. *Eesti /EE (18-19)*
10. *Suomi /FI (20-21)*
11. *ελληνική γλώσσα /GR (22-23)*
12. *Magyar /HU (24-25)*
13. *Irish / IE (26-27)*
14. *Italiano /IT (28-29)*
15. *Latviešu /LV (30-31)*
16. *Lietuvių /LT (32-33)*
17. *Malti /MT (34-35)*
18. *Polski /PL (36-37)*
19. *Português /PT (38-39)*
20. *Română /RO (40-41)*
21. *Slovenčina /SK (42-43)*
22. *Slovenski/SI (44-45)*
23. *Español /ES (46-47)*
24. *Svenska /SE (48-49)*

This control unit has the following control functions: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Contact details	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Model identifier(s):	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Item	Symbol	Value	Unit
Power consumption			
In off mode	P_o	≤0,3	W
In standby mode	P_{sm}	N/A	W
In idle mode	P_{idle}	≤0,3	W
In network standby	P_{nsm}	N/A	W
Standby mode with display of information or status		No	

Item	Unit
Type of heat output/room temperature control (select one)	
Single stage heat output and no room temperature control	No
Two or more manual stages, no room temperature control	No
Mechanic thermostat room temperature control	No
Electronic room temperature control	**Yes**
Electronic room temperature control plus day timer	No
Electronic room temperature control plus week timer	No
Other control options (multiple selections possible)	
Presence detection	No
Open window detection	No
Distance control option	No
Adaptive start control	No
Working time limitation	No
Black bulb sensor	No
Self-learning functionality	No
Control accuracy	**Yes**

		Code of temperature control (CT)	Control functions							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Type of temperature control	Single stage, no temperature control	NC								
	Two or more manual stages, no temperature control	TX								
	Mechanic thermostat room temperature control	TM								
	Electronic room temperature control	TE								
	Electronic room temperature control plus day time	TD								
	Electronic room temperature control plus week timer	TW								
Control functions	Presence detection		1							
	Open window detection			2						
	Distance control option				3					
	Adaptive start control					4				
	Working time limitation						5			
	Black bulb sensor							6		
	Self-learning functionality								7	
	Control accuracy with CA < 2 Kelvin and CSD < 2 Kelvin									8



Instructions for dismantling, disposal or recycling of the product at the end of its life:

Products marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste, but must be disposed of separately and recycled.

The collection and recycling of products at the end of their life must be ensured in accordance with local rules and regulations.

Cette unité de commande a les fonctions de contrôle suivantes: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Contact détails	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Référence(s) du modèle:	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Élément	**Symbole**	**Valuer**	**Unité**
Consommation			
En mode arrêt	P_o	≤0,3	W
En mode veille	P_{sm}	N.D.	W
En mode ralenti	P_{idle}	≤0,3	W
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P_{nsm}	N.D.	W
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état		Non	

Élément	**Unité**
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
Contrôle électronique de la température de la pièce	**Oui**
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	Non
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	Non
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverture	Non
Option contrôle à distance	Non
Contrôle adaptatif de l'activation	Non
Limitation de la durée d'activation	Non
Capteur à globe noir	Non
Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
Exactitude des réglages	**Oui**

		Code de contrôle de la température (CT)	Fonctions de contrôle							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Type de contrôle de latempírature	À un seul palier, pas de contrôle de la température	NC								
	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température	TX								
	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	TM								
	Contrôle électronique de la température de la pièce	TE								
	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	TD								
	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	TW								
Fonctions decontrôle	Détection de présence		1							
	Détecteur de fenêtre ouverte			2						
	Option contrôle à distance				3					
	Contrôle adaptatif de l'activation					4				
	Limitation de la durée d'activation						5			
	Capteur à globe noir							6		
	Fonctionnalité d'auto-apprentissage								7	
	Exactitude des réglages < 2 Kelvin et écart entre la température de contrôle et la température de consigne < 2 Kelvin									8

Instructions pour le démantèlement, l'élimination ou le recyclage du produit à la fin de sa vie:

Les produits portant ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être éliminés séparément et recyclés.

La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être assurés conformément aux règles et réglementations locales.

Dieses Steuergerät hat folgende Steuerfunktionen: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Kontaktangaben	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Modellkennung(en):	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Leistungsaufnahme			
Im Aus-Zustand	P_o	≤0,3	W
Im Bereitschaftszustand	P_{sm}	N/A	W
Im Leerlaufzustand	P_{idle}	≤0,3	W
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P_{nsm}	N/A	W
Bereitschaftszustand mit Informations oder Statusanzeige		Nein	

Angabe	Einheit
Art des Wärmeleistungs-/Raumtepmeraturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	Nein
Elektronischer Raumtemperaturregler	**Ja**
Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	Nein
Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	Nein
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Präsenzerkennung	Nein
Erkennung offener Fenster	Nein
Fernbedienungsoption	Nein
Adaptive Regelung des Heizbeginns	Nein
Betriebszeitbegrenzung	Nein
Schwarzkugelsensor	Nein
Selbstlearnfunktion	Nein
Regelungsgenauigkeit	**Ja**

		Code der Temperaturregelung (CT)	Regelungsfunktionen							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Art der Temperaturregelung	Einstufig, keine Temperaturkontrolle	NC								
	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Temperaturkontrolle	TX								
	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	TM								
	Elektronischer Raumtemperaturregler	TE								
	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	TD								
	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	TW								
Regelungsfunktionen	Präsenzerkennung		1							
	Erkennung offener Fenster			2						
	Fernbedienungsoption				3					
	Adaptive Regelung des Heizbeginns					4				
	Betriebszeitbegrenzung						5			
	Schwarzkugelsensor							6		
	Selbstlearnfunktion								7	
	Regelungsgenauigkeit mit CA < 2 Kelvin und CSD < 2 Kelvin									8



Hinweise zur Demontage, Entsorgung oder zum Recycling des Produkts am Ende seiner Lebensdauer:

Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt entsorgt und recycelt werden.

Die Sammlung und das Recycling von Produkten am Ende ihrer Lebensdauer muss gemäß den örtlichen Regeln und Vorschriften sichergestellt werden.

Tato řídicí jednotka má tyto řídicí funkce: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Kontaktní údaje	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Identifikační značka (značky) :	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Údaj	**Značka**	**Hodnota**	**Jednotka**
Spotřeba energie			
Ve vypnutém stavu	P_o	≤0,3	W
V pohotovostním režimu	P_{sm}	Netýká se	W
V klidovém režimu	P_{idle}	≤0,3	W
V pohotovostním režimu při připojení na síť	P_{nsm}	Netýká se	W
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu		Ne	

Údaj	**Jednotka**
Typ (vyber jeden)	
Jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	Ne
Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Ne
S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	Ne
S elektronickou regulací teploty v místnosti	**Ano**
S elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	Ne
S elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	Ne
Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
Detekce přítomnosti osob	Ne
Detekce otevřeného okna	Ne
Dálkovým ovládáním	Ne
Adaptivně řízené spouštění	Ne
Omezení doby činnosti	Ne
Černé kulové čidlo	Ne
Funkce samoučení	Ne
Přesnost regulace	**Ano**

		Kód regulace teploty (TC)	Řídicí funkce							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Typ regulace teploty	Jeden stupeň, bez regulace teploty	NC								
	Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty	TX								
	Mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	TM								
	Elektronická regulace teploty v místnosti	TE								
	Elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	TD								
	Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	TW								
Řídicí funkce	Detekce přítomnosti osob		1							
	Detekce otevřeného okna			2						
	Dálkové ovládání				3					
	Adaptivně řízené spouštění					4				
	Omezení doby činnosti						5			
	Černé kulové čidlo							6		
	Funkce samoučení								7	
	Přesnost regulace s CA < 2 K a CSD < 2 K									8

Pokyny pro demontáž, likvidaci nebo recyklaci výrobku na konci doby životnosti:

Výrobky opatřené tímto symbolem nesmí být vyhazovány do běžného domovního odpadu, ale musí být likvidovány samostatně a recyklovány.

Sběr a recyklace produktů na konci životnosti musí být zajištěna v souladu s místními předpisy a nařízeními.

V ČRje výrobce zapojen do kolektivního systému zpětného odběru výrobků. Výrobek po skončení doby životnosti odevzdejte v nejbližším místě zpětného odběru výrobků (sběrném dvoře).

Този управляващ блок има следните управляващи функции: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Данни за връзка	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Идентификационен(и) знак(ове):	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Позиция	**Символ**	**Стойност**	**Мерна единица**
Потребление на електроенергия			
В режим „изключен"	P_o	≤0,3	W
В режим „готовност"	P_{sm}	не се прилага	W
В режим на празен ход	P_{idle}	≤0,3	W
В мрежови режим „в готовност"	P_{nsm}	не се прилага	W
Режим „в готовност" с визуализиране на информация или на състояние		не	

Позиция	**Мерна единица**
Вид топлинна мощност/регулатор на температурата в помещението (изберете един)	
една степен на отдаване на топлинната мощност и без регулатор на температурата в помещението	не
две или повече ръчни степени, без регулатор на температурата в помещението	не
механичен термостат за регулиране на температурата в помещението	не
електронен регулатор на температурата в помещението	**да**
електронен регулатор на температурата в помещението и денонощен таймер	не
електронен регулатор на температурата в помещението и седмичен таймер	не
Други варианти за регулиране (възможен е повече от един избор)	
откриване на човешко присъствие	не
откриване на отворен прозорец	не
възможност за дистанционно управление	не
адаптивно управление на пускането в действие	не
ограничение на времето за работа	не
датчик във вид на черна полусфера	не
функция за машинно самообучение	не
проверка на грешката	**да**

		Код на регу- лиране на температу- рата (TC)	Функция за регулиране							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Вид регули- ране на температур- ата	Едностепенно, без регулатор на температурата	NC								
	две или повече ръчни степени, без регулатор на температурата	TX								
	механичен термостат за регу- лиране на температурата в помещението	TM								
	електронен регулатор на тем- пературата в помещението	TE								
	електронен регулатор на тем- пературата в помещението и денонощен таймер	TD								
	електронен регулатор на тем- пературата в помещението и седмичен таймер	TW								
Функция за регулиране	откриване на човешко присъствие		1							
	откриване на отворен прозорец			2						
	възможност за дистанционно управление				3					
	адаптивно управление на пускането в действие					4				
	ограничение на времето за работа						5			
	датчик във вид на черна полусфера							6		
	функция за машинно самообучение								7	
	Точност на регулирането с CA < 2 Kelvin и CSD < 2 Kelvin									8



Инструкции за демонтаж, изхвърляне или рециклиране на продукта в края на неговия полезен живот:

Продуктите, маркирани с този символ, не трябва да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно и да се рециклират.

Събирането и рециклирането на продукти в края на техния полезен живот трябва да се осигурява в съответствие с местните правила и разпоредби.

Ova upravljačka jedinica ima sljedeće upravljačke funkcije: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Podaci za kontakt	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Identifikacijska(-e) oznaka(-e) modela:	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Stavka	**Simbol**	**Vrijednost**	**Jedinica**
Potrošnja energije			
U stanju isključenosti	P_o	≤0,3	W
U stanju pripravnosti	P_{sm}	Ne primjenjuje se	W
U stanju mirovanja	P_{idle}	≤0,3	W
U umreženom stanju pripravnosti	P_{nsm}	Ne primjenjuje se	W
Stanje pripravnosti s prikazom informacija ili statusa		Ne	

Stavka	**Jedinica**
Vrsta izlazne toplinske snage/regulacija sobne temperature (odabrati jednu)	
Fiksna izlazna toplinska snaga i bez termostata	Ne
Najmanje dvije ručno podesive vrijednosti izlazne toplinske snage bez termostata	Ne
Mehanički termostat	Ne
Elektronički termostat	**Da**
Elektronički termostat sa satom za dnevni	Ne
Elektronički termostat sa satom za tjedni	Ne
Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)	
Detektor prisutnosti	Ne
Prepoznavanje otvorenog prozora	Ne
Mogućnost regulacije na daljinu	Ne
Prilagodljivo pokretanje regulacije	Ne
Ograničenje vremena rada	Ne
Senzor s crnim globus termometrom	Ne
Funkcionalnost samostalnog učenja	Ne
Točnost regulacije	**Da**

		Kod regulacije temperature (CT)	Funkcije regulacije							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Vrsta regulacije temperature	Fiksna, bez termostata	NC								
	Najmanje dvije ručno podesive vrijednosti izlazne top- linske snage bez termostata	TX								
	Mehanički termostat	TM								
	Elektronički termostat	TE								
	Elektronički termostat sa satom za dnevni ciklus	TD								
	Elektronički termostat sa satom za tjedni ciklus	TW								
Funkcije regulacije	Detektor prisutnosti		1							
	Prepoznavanje otvorenog prozora			2						
	Mogućnost regulacije na daljinu				3					
	Prilagodljivo pokretanje regulacije					4				
	Ograničenje vremena rada						5			
	Senzor s crnim globus termometrom							6		
	Funkcionalnost samostalnog učenja								7	
	Točnost regulacije uz CA < 2 kelvina i CSD < 2 kelvina									8

Upute za rastavljanje, odlaganje ili recikliranje proizvoda na kraju njegova životnog vijeka:

Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se bacati u uobičajeni kućni otpad, već se moraju odlagati odvojeno i reciklirati.

Sakupljanje i recikliranje proizvoda na kraju njihovog životnog vijeka mora se osigurati u skladu s lokalnim propisima i odredbama.

Denne styreenhed har følgende styringsfunktioner: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Kontaktoplysninger	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Modelidentifikation(er):	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Element	**Symbol**	**Værdi**	**Enhed**
Strømforbrug			
I slukket tilstand	P_o	≤0,3	W
I standbytilstand	P_{sm}	Uoplyst	W
I tomgangstilstand	P_{idle}	≤0,3	W
I netværksstandbytilstand	P_{nsm}	Uoplyst	W
Standbytilstand med informations- eller statusvisning		Nej	

Element	**Enhed**
Type warmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg en type)	
Et-trins varmeydelse uden rumtemperaturstyring	Nej
To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring	Nej
Mekanisk rumtemperaturstyring	Nej
Elektronisk rumtemperaturstyring	**Ia**
Elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer	Nej
Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	Nej
Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan vælges)	
Bevægelsessensor	Nej
Temperaturfaldssensor	Nej
Telestyring	Nej
Adaptiv starts tyring	Nej
Drifttids begrænsning	Nej
Black bulb-sensor	Nej
Selvlæringsfunktion	Nej
Styrings nøjagtighed	**Ia**

		Kode for temperatur-styring (CT)	Styringsfunktioner							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Type temperaturstyring	Ét-trins, ingen temperaturstyring	NC								
	To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturs-tyring	TX								
	Mekanisk rumtemperaturstyring	TM								
	Elektronisk rumtemperaturstyring	TE								
	Elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer	TD								
	Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	TW								
Styringsfunktioner	Bevægelsessensor		1							
	Temperaturfaldssensor			2						
	Telestyring				3					
	Adaptiv startstyring					4				
	Drifttidsbegrænsning						5			
	Black bulb-sensor							6		
	Selvlæringsfunktion								7	
	Styringsnøjagtighed med CA < 2 Kelvin og CSD < 2 Kelvin									8



Instruktioner for demontering, bortskaffelse eller genanvendelse af produktet ved slutningen af dets levetid:

Produkter, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaaffald, men skal bortskaffes særskilt og genanvendes.

Indsamling og genanvendelse afprodukter ved slutningen af deres levetid skal sikres i overensstemmelse med lokale regler og bestemmelser.

Deze regeleenheid heeft de volgende stuurfuncties: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Contactgegevens	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Typeaanduiding(en):	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Item	**Symbool**	**Waarde**	**Eenheid**
Stroomverbruik			
In de uitstand	P_o	≤0,3	W
In standby-stand	P_{sm}	N/A	W
In ruststand	P_{idle}	≤0,3	W
In netwerkgebonden standby-stand	P_{nsm}	N/A	W
Standby-stand met weergave van informatie of status		Neen	

Item	**Eenheid**
Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)	
Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	Neen
Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	Neen
Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	Neen
Met elektronische regeling van de kamertemperatuur	**Ja**
Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	Neen
Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	Neen
Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)	
Aanwezigheidsdetectie	Neen
Openraamdetectie	Neen
Optie van regeling op afstand	Neen
Adaptieve regeling van de start	Neen
Beperking van de werkingstijd	Neen
Zwartebolsensor	Neen
Zelflerende functie	Neen
Regelnauwkeurigheid	**Ja**

		Code van temperatuurregeling (CT)	Regelfuncties							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Type temperatuurregeling	Eentraps, geen temperatuur- regeling	NC								
	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen tempe- ratuurregeling	TX								
	Mechanische regeling van de kamertemperatuur door ther- mostaat	TM								
	Elektronische regeling van de kamertemperatuur	TE								
	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag- tijdschakelaar	TD								
	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	TW								
Regelfuncties	Aanwezigheidsdetectie		1							
	Openraamdetectie			2						
	Optie van regeling op afstand				3					
	Adaptieve regeling van de start					4				
	Beperking van de werkingstijd						5			
	Zwartebolsensor							6		
	Zelflerende functie								7	
	Regelnauwkeurigheid, CA < 2 Kelvin en CSD < 2 Kelvin									8



Instructies voor demontage, verwijdering of recycling van het product aan het einde van zijn levensduur:

Producten die van dit symbool zijn voorzien, mogen niet met het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten afzonderlijk worden ingezameld en gerecycled.

De inzameling en recycling van producten aan het einde van hun levensduur moet worden gewaarborgd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en bepalingen.

Selleljuhtseadmel on järgmisedjuhtimisfunktsioonid: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Kontaktandmed	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Mudelitähis(ed):	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Näitaja	**Tähis**	**Väärtus**	**Ühik**
Energiatarbimine			
Väljalülitatud seisundis	P_o	≤0,3	W
Ooteseisundis	P_{sm}	Ei ole asjakohane	W
Jõudeseisundis	P_{idle}	≤0,3	W
Võrguühendusega ooteseisundis	P_{nsm}	Ei ole asjakohane	W
Ooteseisund info või seisundi näimtamisega		Ei	

Näitaja	**Ühik**
Soojusvõimsuse tüübi / ruumitemperatuuri seadmine (wlige üks)	
Üheastmeline soojusvõimsus, ruumitemperatuuri seadmise võimaluseta	Ei
Kaks või enam käsitsi valitavat astet, ruumitemperatuuri seadmise võima-luseta	Ei
Ruumitemperatuuri seadmine mehaanilise termos taadiga	Ei
Ruumitemperatuuri elektrooniline seadmine	**Jah**
Ruumitemperatuuri elektrooniline seadmine ja ööpäevataimer	Ei
Ruumitemperatuuri elektrooniline seadmine ja nädalataimer	Ei
Muud juhtimis võimaiused (võimalik mitu wlikut)	
Ruumis viibimise tuvastamine	Ei
Avatud akna tuvastamine	Ei
Kaugjuhtimis võimalus	Ei
Kohanduv käivitumisejuhtimine	Ei
Tööajapiirang	Ei
Mustakupliga andur	Ei
Iseõppimise funktsioon	Ei
Juhtimistäpsus	**Jah**

		Temperatuuri seadmise kood (TC)	Juhtimisfunktsioonid							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Temperatuuri seadmisetüüp	Üks aste, temperatuuri sead- mise võimaluseta	NC								
	Kaks või enam käsitsi valitavat astet, temperatuuri seadmise võimaluseta	TX								
	Ruumitemperatuuri seadmine mehaanilise ter- mostaadiga	TM								
	Ruumitemperatuuri elektrooniline seadmine	TE								
	Ruumitemperatuuri elektrooniline seadmine ja ööpäevataimer	TD								
	Ruumitemperatuuri elektrooniline seadmine ja nädalataimer	TW								
Juhtimisfunktsioonid	Ruumis viibimise tuvastamine		1							
	Avatud akna tuvastamine			2						
	Kaugjuhtimisvõimalus				3					
	Kohanduv käivitumisejuhtimine					4				
	Tööajapiirang						5			
	Musta kupliga andur							6		
	Iseõppimise funktsioon								7	
	Juhtimistäpsus < 2 kelvinit ja hälve seade- väärtusest < 2 kelvinit									8



Juhised toote demonteerimiseks, kõrvalda- miseks või ringlussevõtuks selle kasutusaja lõppedes:

Selle sümboliga tähistatud tooteid ei tohi visata tavalise olmejäätmete hulka, vaid need tuleb kõrvaldada eraldi ja ringlusse võtta.

Toodete kogumine ja ringlussevõtt nende kasutusaja lõp- pedes tuleb tagada vastavalt kohalikele eeskirjadele ja määrustele.

Tällä ohjausyksiköllä on seuraavat ohjaustoiminnot: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Yhteystiedot	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Mallitunniste(et):	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Kohta	**Symboli**	**Arvo**	**Yksikkö**
Tehonkulutus			
Pois päältä –tilassa	P_o	≤0,3	W
Valmiustilassa	P_{sm}	Ei sovelleta	W
Lepotilassa	P_{idle}	≤0,3	W
Verkkovalmiustilassa	P_{nsm}	Ei sovelleta	W
Valmiustila, johon sisältyy tietojen tai tilan näyttö		Ei	

Kohta	**Yksikkö**
Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi (valitaan yksi)	
Yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä	Ei
Kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä	Ei
Mekaanisella termostaatilla toteutettu huonelämpötilan säätö	Ei
Sähköinen huonelämpötilan säätö	**Kyllä**
Sähköinen huonelämpötilan säätö vuorokausiajastin	Ei
Sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin	Ei
Muut säätömahdollisuudet (voidaan valita useita)	
Läsnäolotunnistin	Ei
Avoimen ikkunan tunnistin	Ei
Etäsäätömahdollisuus	Ei
Mukautuva käynnistyksen ohjaus	Ei
Käyntiajan rajoitus	Ei
Lämpösäteilyanturi	Ei
Itseoppimistoiminto	Ei
Säätötarkkuus	**Kyllä**

		Lämpötilan-säädön (TC) koodi	Säätötoiminnot							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Lämpötilansäädöntyyppi	Yksiportainen ilman lämpötilan säätöä	NC								
	Kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman lämpötilan säätöä	TX								
	Mekaanisella termostaatilla toteutettu huonelämpötilan säätö	TM								
	Sähköinen huonelämpötilan säätö	TE								
	Sähköinen huonelämpötilan säätö ja vuorokausi-ajastin	TD								
	Sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin	TW								
Säätötoiminnot	Läsnäolotunnistin		1							
	Avoimen ikkunan tunnistin			2						
	Etäsäätömahdollisuus				3					
	Mukautuva käynnistyksen ohjaus					4				
	Käyntiajan rajoitus						5			
	Lämpösäteilyanturi							6		
	Itseoppimistoiminto								7	
	Säätötarkkuus, jolla CA < 2 kelviniä (K) ja CSD < 2 kelviniä									8



Ohjeet tuotteen purkamiseen, hävittämiseen tai kierrättämiseen sen käyttöiän päätyttyä:

Tällä symbolilla merkittyjä tuotteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen ja kierrätettävä.

Tuotteiden keräys ja kierrätys niiden käyttöiän päätyttyä on varmistettava paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Αυτή η μονάδα ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες ελέγχου: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Στοιχεία επικοινωνίας	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Αναγνωριστικό(ά) μοντέλου :	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Χαρακτηριστικό	**Σύμβολο**	**Αριθμ ητική τιμή**	**Μονάδα**
Κατανάλωση ισχύος			
Σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	P_o	≤0,3	W
σε κατάσταση αναμονής	P_{sm}	ά.α.	W
Σε κατάσταση αδράνειας	P_{idle}	≤0,3	W
Σε λειτουργία δικτυωμένης αναμονής	P_{nsm}	ά.α.	W
Κατάσταση αναμονής με απεικόνιση πληροφοριών ή κατάστασης		όχι	

Χαρακτηριστικό	**Μονάδα**
Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (ναεπιλεχθεί μια δυνατότητα)	
μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι
δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι
μηχανικός θερμοστατικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου	όχι
ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου	**ναι**
με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	όχι
με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	όχι
Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
Ανίχνευση παρουσίας	όχι
Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου	όχι
δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	όχι
ρύθμιση προσαρμοζόμενης εκκίνησης	όχι
περιορισμός διάρκειας λειτουργίας	όχι
αισθητήρας θερμομέτρου μελανής σφαίρας	όχι
λειτουργική δυνατότητα αυτοδιδασκαλίας	όχι
ακρίβεια ρύθμισης	**ναι**

		Κωδικός ρύθμισης θερμοκρα- σίας (TC)	Λειτουργίες ρύθμισης							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Είδος ρύθμισης θερμοκρασί- ας	Μονοβάθμιο, χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας	NC								
	Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρύθμιση θερμοκρασίας	TX								
	Μηχανικός θερμοστατικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου	TM								
	Ηλεκτρονικός ρυθμιστήςθερ- μοκρασίας δωματίου	TE								
	Ηλεκτρονικός ρυθμιστήςθερ- μοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης ημέρας	TD								
	Ηλεκτρονικός ρυθμιστήςθερ- μοκρασίας δωματίου και χρο-νοδιακόπτης εβδομάδας	TW								
Λειτουργίες ρύθμισης	Ανίχνευση παρουσίας		1							
	Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου			2						
	Δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως				3					
	Ρύθμιση προσαρμοζόμενης εκκίνησης					4				
	Περιορισμός διάρκειας λειτουργίας						5			
	Αισθητήρας θερμομέτρου μελανής σφαίρας							6		
	Λειτουργία αυτοδιδασκαλίας								7	
	Ακρίβεια ρύθμισης με CA < 2 Kelvin και CSD < 2 Kelvin									8

Οδηγίες για την αποσυναρμολόγηση, την απόρριψη ή την ανακύκλωση του προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του:
Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται χωριστά και να ανακυκλώνονται.
Η συλλογή και η ανακύκλωση των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους πρέπει να διασφαλίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες και κανονισμούς.

Ennek a vezérlőegységnek a következő vezérlési funkciói vannak: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Elérhetőségek	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Modellazonosító(k):	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Jellemző	**Jel**	**Érték**	**Mértékegység**
Energiafogyasztás			
Kikapcsolt üzemmódban	P_o	≤0,3	W
Készenléti üzemmódban	P_{sm}	N/A	W
Tétlen üzemmódban	P_{idle}	≤0,3	W
Hálózatvezérelt készenléti üzemmódban	P_{nsm}	N/A	W
Készenléti üzemmód információ vagy állapot kijelzéssel		Nem	

Jellemző	**Mértékegység**
A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet jelöljön meg)	
Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet--szabályozás nélkül	Nem
Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás	Nem
Elektromos beltéri hőmérséklet-szabályozás	**Igen**
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás	Nem
Elektronikus beltéri hőmérséklet--szabályozás és heti szabályozás	Nem
Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)	
Jelenlét-érzékelés	Nem
Nyitottablak-érzékelés	Nem
Távszabályozási lehetőség	Nem
Adaptív bekapcsolásszabályozás	Nem
Működési idő korlátozása	Nem
Feketegömb-érzékelő	Nem
Öntanulási képesség	Nem
Szabályozási pontosság	**Igen**

		A hőmérséklet-szabályozás kód-ja (TC)	Szabályozási funkciók							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
A hőmérséklet-szabályozástípusa	Egyállásos, hőmérséklet-szabályozás nélkül	NC								
	Két vagy több kézi szabályozású állás, hőmérséklet-szabályozás nélkül	TX								
	Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás	TM								
	Elektromos beltéri hőmérséklet-szabályozás	TE								
	Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás	TD								
	Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás	TW								
Szabályozási funkciók	Jelenlét-érzékelés		1							
	Nyitottablak-érzékelés			2						
	Távszabályozási lehetőség				3					
	Adaptív bekapcsolásszabályozás					4				
	Működési idő korlátozása						5			
	Feketegömb-érzékelő							6		
	Öntanulási képesség								7	
	Szabályozási pontosság CA < 2 Kelvin és CSD < 2 Kelvin mellett									8



Útmutató a termék élettartamának végén történő szétszereléséhez, ártalmatlanításához vagy újrahasznosításához:

Az ezzel a szimbólummaljelölt termékeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem elkülönítve kell ártalmatlanítani és újrahasznosítani.

A termékek élettartamuk végén történő gyűjtését és újrahasznosítását a helyi szabályok és előírások szerint kell biztosítani.

Tá na feidhmeanna rialaithe seo a leanas ag an aonad rialaithe seo: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Sonraí teagmhála	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Aitheantóir(í) múnla:	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Mír	**Siombail**	**Luach**	**Aonad**
Ídiú cumhachta			
I mód 'as'	P_o	≤0,3	W
I mód fuireachais	P_{sm}	N/A	W
I mód réchasta	P_{idle}	≤0,3	W
I bhfuireachais líonra	P_{nsm}	N/A	W
Mód fuireachais le taispeáint faisnéise agus stádais		Níl	

Mír	**Aonad**
Cineál an aschuir teasa/rialaithe theocht an tseomra (roghnaigh ceann amháin)	
Aschur téimh aonchéime agus gan rialú ar theocht an tseomra	Níl
Dhá chéim láimhe nó níos mó, gan rialú theocht an tseomra	Níl
Teirmeastat meicniúil ar rialú theocht an tseomra	Níl
Rialú leictreonach ar theocht an tseomra	**Tá**
Rialú leictreonach ar theocht an tseomra móide amadóir lae	Níl
Rialú leictreonach ar theocht an tseomra móide amadóir seachtaine	Níl
Roghanna rialaithe eile (is féidir roghnúcháin iolracha a dhéanamh)	
Brath láithreachta	Níl
Brath fuinneoige oscailte	Níl
Rogha cianrialaithe	Níl
Rialú tosaithe oiriúnaitheach	Níl
Teorainn ama oibre	Níl
Braiteoir bolgáin dhuibh	Níl
Feidhmiúlacht féinfhoghlama	Níl
Cruinneas rialaithe	**Tá**

		Cód an rialaithe teochta (RT)	Feidhmeanna rialaithe							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
An cineál rialaithe teochta	Aonchéim, gan rialú teochta	NC								
	Dhá chéim láimhe nó níos mó, gan rialú teochta	TX								
	Teirmeastat meicniúil ar rialú theocht an tseomra	TM								
	Rialú leictreonach ar theocht an tseomra	TE								
	Rialú leictreonach ar theocht an tseomra móide amadóir lae	TD								
	Rialú leictreonach ar theocht an tseomra móide amadóir seachtaine	TW								
Feidhmeanna rialaithe	Brath láithreachta		1							
	Brath fuinneoige oscailte			2						
	Rogha cianrialaithe				3					
	Rialú tosaithe oiriúnaitheach					4				
	Teorainn ama oibre						5			
	Braiteoir bolgáin dhuibh							6		
	Feidhmiúlacht féinfhoghlama								7	
	Cruinneas rialaithe agus CA <2 Ceilvin agus CSD <2 Ceilvin									8



Treoracha maidir le díchóimeáil, diúscairt nó athchúrsáil an táirge ag deireadh a shaoil:

Ní ceart táirgí atá marcáilte leis an tsiombail seo a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí, ach ní mór iad a dhiúscairt ar leithligh agus a athchúrsáil.

Ní mór bailiú agus athchúrsáil táirgí ag deireadh a shaoil a chinntiú i gcomhréir le rialacha agus rialacháin áitiúla.

Questa unità di controllo ha le seguenti funzioni di controllo: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Contatti	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Identificativo/i del modello:	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Dato	**Simbolo**	**Valore**	**Unità**
Consumo di energia			
In modo spento	P_o	≤0,3	W
In modo stand-by	P_{sm}	N/A	W
In modo inattivo	P_{idle}	≤0,3	W
In modo stand-by in rete	P_{nsm}	N/A	W
Modo stand-by con visualizzazione di informazioni o dello stato		No	

Dato	**Unità**
Tipo di potenza termica/ controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	No
Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	No
Controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	No
Controllo elettronico della temperatura ambiente	**Sí**
Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	No
Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	No
Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	
Rilevamento della presenza	No
Rilevamento di finestre aperte	No
Opzione di controllo a distanza	No
Controllo di avviamento adattativo	No
Limitazione del tempo di funzionamento	No
Termometro a globo nero	No
Funzionalità di autoapprendimento	No
Precisione del dispositivo di controllo	**Sí**

		Codice del controllo della temperatura (TC)	Funzioni di controllo							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Tipo di controllo della temperatura	A fase unica senza controllo della temperatura	NC								
	Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura	TX								
	Controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	TM								
	Controllo elettronico della temperatura ambiente	TE								
	Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	TD								
	Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	TW								
Funzioni di controllo	Rilevamento della presenza		1							
	Rilevamento di finestre aperte			2						
	Opzione di controllo a distanza				3					
	Controllo di avviamento adattativo					4				
	Limitazione del tempo di funzionamento						5			
	Termometro a globo nero							6		
	Funzionalità di autoapprendimento								7	
	Precisione del dispositivo di controllo con CA < 2 K e CSD < 2 K									8



Istruzioni per lo smantellamento, lo smaltimento o il riciclaggio del prodotto al termine della sua vita utile:

I prodotti contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere smaltiti separatamente e riciclati.

La raccolta e il riciclaggio dei prodotti al termine della loro vita utile devono essere garantiti in conformità con le norme e i regolamenti locali.

Šai vadības blokam ir šādas vadības funkcijas: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Kontaktinformācija	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Modeļa identifikators(-i):	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Pozīcija	**Simbols**	**Vērtība**	**Mērvienība**
Jaudas izmantojums			
Izslēgtajā režīmā	P_o	≤0,3	W
Gaidstāves režīmā	P_{sm}	Nepiemēro	W
Dīkstāves režīmā	P_{idle}	≤0,3	W
Tīklierosas gaidstāves režīmā	P_{nsm}	Nepiemēro	W
Gaidstāves režīmā ar informācijas vai statusa attēlošanu		Nē	

Pozīcija	**Mērvienība**
Siltumjaudas / telpas temperatūras regulatora tips (izvēlēties vienu)	
Vienpakāpes siltumjauda bez telpas temperatūras	Nē
Manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltumjauda bez telpas temperatūras	Nē
Mehānisks telpas temperatūras regulēšanas termostats	Nē
Elektronisks telpas temperatūras regulators	**Jā**
Elektronisks telpas temperatūras regulators ar diennakts taimeri	Nē
Elektronisks telpas temperatūras regulators ar nedēļas taimeri	Nē
Citi vadības ierīču veidi (var izvēlēties vairākus)	
Klātbūtnes detektēšana	Nē
Atvērta loga detektēšana	Nē
Tālvadības funkcija	Nē
Adaptīva palaišanas vadība	Nē
Darbības laika ierobežojums	Nē
Siltuma starojuma sensors melnas lodes formā	Nē
Pašmācīšanās funkcija	Nē
Regulēšanas precizitāte	**Jā**

		Temperatūras regulatora (TC) kods	Vadības funkcijas							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Temperatūras regulatora tips	Vienpakāpes, bez temperatūras regulatora	NC								
	Manuāls divpakāpju vai daudzpakāpju, bez telpas temperatūras regulatora	TX								
	Mehānisks telpas temperatūras regulēšanas termostats	TM								
	Elektronisks telpas temperatūras regulators	TE								
	Elektronisks telpas temperatūras regulators ar diennakts taimeri	TD								
	Elektronisku telpas temperatūras regulators ar nedēļas taimeri	TW								
Vadības funkcijas	Klātbūtnes detektēšana		1							
	Atvērta loga detektēšana			2						
	Tālvadības funkcija				3					
	Adaptīva palaišanas vadība					4				
	Darbības laika ierobežojums						5			
	Siltuma starojuma sensors melnas lodes formā							6		
	Pašmācīšanās funkcija								7	
	Regulēšanas precizitāte ar CA < 2 kelvini un CSD < 2 kelvini									8



Norādījumi par produkta demontāžu, utilizāciju vai pārstrādi tā kalpošanas laika beigās:

Produktus, kas apzīmēti ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem, bet tie ir jāutilizē atsevišķi unjāpārstrādā.

Produktu savākšana un pārstrāde to kalpošanas laika beigās ir jānodrošina saskaņā ar vietējiem noteikumiem un regulām.

Šis valdymo blokas turi šias valdymo funkcijas: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Kontaktiniai duomenys	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Modelio žymuo (-enys) :	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Parametras	**Zenklas**	**Vertė**	**Vienetai**
Vartojamoji galia			
Išjungties veiksena	P_o	≤0,3	W
Budėjimo veiksena	P_{sm}	Netaik	W
Tuščiosios eigos veiksena	P_{idle}	≤0,3	W
Tinkline budėjimo veiksena	P_{nsm}	Netaik	W
Budėjimo veiksena rodant informaciją arba būseną		Ne	

Parametras	**Vienetai**
Šiluminės galios lygiai / patalpos temperatūros reguliavimas (pasirinkti vieną)	
Vieno šiluminės galios lygio ir be patalpos temperatūros reguliatoriaus	Ne
Dviejų ar daugiau rankiniu būdu nustatomų šiluminės galios lygių be patalpos temperatūros reguliatoriaus	Ne
Mechaninis termostatinis patalpos temperatūros reguliatorius	Ne
Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius	**Taip**
Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir paros laikmatis	Ne
Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir savaitės laikmatis	Ne
Kitos valdymo parinktys (galimi keli variantai)	
Žmonių buvimo atpažintis	Ne
Atviro lango atpažintis	Ne
Nuotolinio valdymo pasirinktis	Ne
Adaptyvusis šildymo pradžios momento nustatymas	Ne
Veikimo laiko apribojimas	Ne
Spinduliavimo temperatūros jutiklis	Ne
Savimokos funkcija	Ne
Valdymo tikslumas	**Taip**

		Temperatūros reguliavimo (TC) kodas	Valdymo funkcijos							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Temperatūros reguliatoriausrūšis	Vieno lygio, be temperatūros reguliatoriaus	NC								
	Dviejų ar daugiau rankiniu būdu nustatomų šiluminės galios lygių be temperatūros reguliatoriaus	TX								
	Mechaninis termostatinis patalpos temperatūros reguliatorius	TM								
	Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius	TE								
	Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir paros laikmatis	TD								
	Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir savaitės laikmatis	TW								
Valdymo funkcijos	Žmonių buvimo atpažintis		1							
	Atviro lango atpažintis			2						
	Nuotolinio valdymo pasirinktis				3					
	Adaptyvusis šildymo pradžios momento nustatymas					4				
	Veikimo laiko apribojimas						5			
	Spinduliavimo temperatūros jutiklis							6		
	Savimokos funkcija								7	
	Valdymo tikslumas, kai CA < 2 K ir CSD < 2 K									8



Gaminio išmontavimo, išmetimo ar perdirbimo instrukcijos pasibaigus jo naudojimo laikui:

Produktai, pažymėti šiuo simboliu, negali būti išmetami kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, bet turi būti išmetami atskirai ir perdirbami.

Produktų surinkimas ir perdirbimas pasibaigus jų naudojimo laikui turi būti užtikrinamas pagal vietos taisykles ir reglamentus.

Din l-unità ta' kontroll għandha l-funzjonijiet ta' kontroll li ġejjin: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Dettalji ta' kuntatt	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Identifikatur(i) tal-mudell:	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Entrata	Simbolu	Valur	Unità
Konsum tal-enerġija			
Fil-modalità mitfi	P_o	≤0,3	W
Fil-modalità standby	P_{sm}	N/A	W
Fil-modalità idle	P_{idle}	≤0,3	W
Fi standby tan-network	P_{nsm}	N/A	W
Modalità standby b'wiri ta' informazzjoni jew ta' status		Le	

Entrata	Unità
It-tip ta' potenza termika/ta' kontroll tat-temperatura ambjentali (aghżel waħda minn dawn l-ghażliet)	
Potenza termika bi stadju wieħed u mingħajr kontroll tat-temperatura ambjentali	Le
Żewġ stadji manwali jew iktar mingħajr kontroll tat-temperatura ambjentali	Le
Kontroll tat-temperatura ambjentali permezz ta' terrmstat mekkaniku	Le
Kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali ta' ġewwa	**Iva**
Kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali ta' ġewwa b 'timer tal-ġurnata	Le
Kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali ta' ġewwa u timer tal-ġimgħat	Le
Ghażliet oħra ta' kontroll (jistgħu jintgħażlu diversi ghażliet)	
Detezzjoni ta ' preżenza	Le
Detezzjoni ta ' tieqa miftuħa	Le
Ghażla ta' kontroll mill-bogħod	Le
Kontroll tal-bidu adattabbli	Le
Limitazzjoni tal-ħin operazzjonali	Le
Sensur b'boċċa sewda	Le
Funzjonalità ta' awtoapprendiment	Le
Akkuratezza tal-kontroll	**Iva**

		Kodiċi talkon-troll tat-temperatura (TC)	Funzjonijiet ta' kontroll							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Tip ta' kontroll tat-temperatura	Stadju wieħed, mingħajr kontroll tat-temperatura	NC								
	Żewġ stadji manwali jew iktar, ebda kontroll tat-temperatura	TX								
	Kontroll tat-temperatura ambjentali permezz ta' termostat mekkaniku	TM								
	Kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali ta' ġewwa	TE								
	Kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali ta' ġewwa b'timer tal-ġurnata	TD								
	Kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali ta' ġewwa u timer tal-ġimgħat	TW								
Funzjonijiet ta' kontroll	Detezzjoni ta' preżenza		1							
	Detezzjoni ta' tieqa miftuħa			2						
	Għażla ta' kontroll mill-bogħod				3					
	Kontroll tal-bidu adattiv					4				
	Limitazzjoni tal-ħin operazzjonali						5			
	Sensur b'boċċa sewda							6		
	Funzjonalità ta' awtoapprendiment								7	
	Akkuratezza tal-kontroll b'CA < 2 Kelvin u CSD < 2 Kelvin									8

Istruzzjonijiet għaż-żarmar, ir-rimi jew ir-riċiklaġġ tal-prodott fi tmiem il-ħajja tiegħu:

Il-prodotti mmarkati b'dan is-simbolu m'għandhomx jintremew mal-iskart domestiku normali, iżda għandhom jintremew separatament ujiġu riċiklati.

Il-ġbir u r-riċiklaġġ tal-prodotti fi tmiem il-ħajja tagħhom għandhom ikunu żgurati skont ir-regoli u r-regolamenti lokali.

Ten sterownik ma następujące funkcje sterowania: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Dane teleadresowe	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Identyfikator(-y) modelu:	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Parametr	**Oznaczenie**	**Wartość**	**Jednostka**
Pobór mocy			
W trybie wyłączenia	P_o	≤0,3	W
W trybie czuwania	P_{sm}	ND	W
W trybie bezczynności	P_{idle}	≤0,3	W
W trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	P_{nsm}	ND	W
Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub statusu		Nie	

Parametr	**Jednostka**
Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)	
Jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
Co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
Mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	Nie
Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	**Tak**
Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	Nie
Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	Nie
Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)	
Wykrywanie obecności	Nie
Wykrywanie otwartego okna	Nie
Opcja regulacji na odległość	Nie
Adaptacyjna regulacja startu	Nie
Ograniczenie czasu pracy	Nie
Czujnik ciepła promieniowania	Nie
Funkcja samouczenia się	Nie
Precyzja regulacji	**Tak**

		Kod regulatora temperatury (TC)	Funkcje regulacji							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Rodzaj regulatora temperatury	Jednostopniowy, bez regulacji temperatury	NC								
	Co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury	TX								
	Mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	TM								
	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	TE								
	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	TD								
	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	TW								
Funkcjeregulacji	Wykrywanie obecności		1							
	Wykrywanie otwartego okna			2						
	Opcja regulacji na odległość				3					
	Adaptacyjna regulacja startu					4				
	Ograniczenie czasu pracy						5			
	Czujnik ciepła promieniowania							6		
	Funkcja samouczenia się								7	
	Precyzja regulacji przy CA <2 kelwinów i CSD <2 kelwinów									8

Instrukcje dotyczące demontażu, utylizacji lub recyklingu produktu po zakończeniu jego eksploatacji:

Produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz muszą być utylizowane oddzielnie i recyklingowane.

Zbiórka i recykling produktów po zakończeniu ich eksploatacji muszą być zapewnione zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Esta unidade de controlo tem as seguintes funções de controlo: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Elementos de contacto	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Identificadort(es) de modelo:	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Item	Símbolo	Valor	Unidade
Consumo de energia			
Em modo desligado	P_o	≤0,3	W
Em modo de espera	P_{espera}	N/A	W
Em modo de repouso	$P_{repouso}$	≤0,3	W
Em modo de espera em rede	$P_{espera\ Em\ rede}$	N/A	W
Modo de espera com visualização de informações ou do estado		Não	

Item	Unidade
Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (selecionar uma opção)	
Patamar único de potência calorífica/sem comando da temperatura interior	Não
Dois ou mais patamares manuais, sem comando da temperatura interior	Não
Comando da temperatura interior por termóstato mecânico	Não
Comando eletrónico da temperatura interior	**Sim**
Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	Não
Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	Não
Outras opções de comando (seleção múltipla possível)	
Deteção de presença	Não
Deteção de janelas abertas	Não
Opção de comando à distância	Não
Comando adaptativo do arranque	Não
Limitação do tempo de funcionamento	Não
Sensor de corpo negro	Não
Funcionalidade de autoaprendizagem	Não
Exatidão do comando	**Sim**

		Código do comando da temperatura (TC)	Funções de comando							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Tipo de comando da temperatura	Patamar único, sem comando da temperatura	NC								
	Dois ou mais patamares manuais, sem comando da temperatura	TX								
	Comando da temperatura interior por termóstato mecânico	TM								
	Comando eletrónico da temperatura interior	TE								
	Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	TD								
	Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	TW								
Funções decomando	Deteção de presença		1							
	Deteção de janelas abertas			2						
	Opção de comando à distância				3					
	Comando adaptativo do arranque					4				
	Limitação do tempo de funcionamento						5			
	Sensor de corpo negro							6		
	Funcionalidade de autoaprendizagem								7	
	Exatidão do comando com a EC < 2 Kelvin e o DVR < 2 Kelvin									8



Instruções para a desmontagem, eliminação ou reciclagem do produto no final da sua vida útil:

Os produtos marcados com este símbolo não devem ser eliminados com o lixo doméstico normal, mas devem ser eliminados separadamente e reciclados.

A recolha e a reciclagem de produtos no final da sua vida útil devem ser asseguradas de acordo com as regras e os regulamentos locais.

Această unitate de control are următoarele funcţii de control: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Date de contact	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Identificatorul (identificatorii) de model(e):	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Articol	Simbol	Valoare	Unitate
Consum de putere			
În modul oprit	P_o	≤0,3	W
În modul standby	P_{sm}	N/A	W
În modul inactiv	P_{idle}	≤0,3	W
În modul standby ↑n reţea	P_{nsm}	N/A	W
Modul standby cu afişarea unor informaţii sau a stării		Nu	

Articol	Unitate
Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei (alegeţi o variantă)	
Cu o singură treaptă de putere termică şi fără controlul temperaturii camerei	Nu
Două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei	Nu
Controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	Nu
Control electronic al temperaturii camerei	**Da**
Control electronic al temperaturii camerei temporizator cu programare zilnică	Nu
Control electronic al temperaturii camerei temporizator cu programare săptămânală	Nu
Alte opţiuni de control (se pot selecta mai multe variante)	
Detectarea prezenţei	Nu
Detectarea unei ferestre deschise	Nu
Opţiunea de control la distanţă	Nu
Control adaptabil al pornirii	Nu
Limitarea timpului de funcţionare	Nu
Senzor cu bulb negru	Nu
Funcţie de ↑nvăţare autonomă	Nu
Precizia controlului	**Da**

		Codul de control al temperaturii (TC)	Funcții de control							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Tipul de control al temperaturii	O singură treaptă, fără controlul temperaturii	NC								
	Două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii	TX								
	Controlul temperaturii camerei prin intermediul unui ter- mostat mecanic	TM								
	Control electronic al temperaturii camerei	TE								
	Control electronic al temperaturii camerei cu tem-porizator cu programare zilnică	TD								
	Control electronic al temperaturii camerei cu tem-porizator cu programare săptămânală	TW								
Funcții de control	Detectarea prezenţei		1							
	Detectarea unei ferestre deschise			2						
	Opţiunea de control la distanţă				3					
	Control adaptabil al pornirii					4				
	Limitarea timpului de funcţionare						5			
	Senzor cu bulb negru							6		
	Funcţie de ↑nvăţare autonomă								7	
	Precizia controlului cu CA < 2 Kelvin şi CSD < 2 Kelvin									8



Instrucțiuni pentru demontarea, eliminarea sau reciclarea produsului la sfârșitul duratei sale de viață:

Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie eliminate ↑mpreună cu deșeurile menajere normale, ci trebuie elimi-nate separat și reciclate.

Colectarea și reciclarea produselor la sfârșitul duratei lor de viaţă trebuie asigurate ↑n conformitate cu regulile și reglementările locale.

Táto riadiaca jednotka má tieto riadiace funkcie: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Kontaktné údaje	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Identifikačné kódy modelu:	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Spotreba energie			
V režime vypnutia	P_o	≤0,3	W
V pohotovostnom režime	P_{sm}	Neuvádza sa	W
V režime nečinnosti	P_{idle}	≤0,3	W
V pohotovostnom režime pri pripojení na sieť	P_{nsm}	Neuvádza sa	W
Pohotovostný režim so zobrazením informácií alebo stavu		Nie	

Položka	Jednotka
Typ regulácie tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	
Jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie
Dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie
Ovládanie izbovej teploty mechanickým termostatom	Nie
Elektronické ovládanie izbovej teploty	**Áno**
Elektronické ovládanie izbovej teploty s denným časovačom	Nie
Elektronické ovládanie izbovej teploty s týždenným časovačom	Nie
Ďalšie možnosti regulácie (možnosť viacnásobného výberu)	
Detekcia prítomnosti	Nie
Detekcia otvoreného okna	Nie
Možnosť diaľkového ovládania	Nie
Prispôsobivé ovládanie spustenia	Nie
Obmedzenie času prevádzky	Nie
Čierny guľový snímač	Nie
Funkcia samoučenia	Nie
Presnosť ovládania	**Áno**

		Kód regulátora teploty (TC)	Regulačné funkcie							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Typ ovládaniateploty	Jednoúrovňové bez ovládania teploty	NC								
	Dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania teploty	TX								
	Ovládanie izbovej teploty mechanickým termostatom	TM								
	Elektronické ovládanie izbovej teploty	TE								
	Elektronické ovládanie izbovej teploty s denným časovačom	TD								
	Elektronické ovládanie izbovej teploty s týždenným časovačom	TW								
Regulačné funkcie	Detekcia prítomnosti		1							
	Detekcia otvoreného okna			2						
	Možnosť diaľkového ovládania				3					
	Prispôsobivé ovládanie spustenia					4				
	Obmedzenie času prevádzky						5			
	Čierny guľový snímač							6		
	Funkcia samoučenia								7	
	Presnosť ovládania s CA < 2 kelviny a CSD < 2 kelviny									8

Pokyny na demontáž, likvidáciu alebo recykláciu výrobku na konci jeho životnosti:

Výrobky označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom, ale musia sa likvidovať oddelene a recyklovať.

Zber a recyklácia produktov na konci ich životnosti sa musí zabezpečiť v súlade s miestnymi pravidlami a predpismi.

Ta krmilna enota ima naslednje krmilne funkcije: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Kontaktni podatki	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Identifikacijska oznaka modela(-ov):	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Postavka	Simbol	Vrednost	Enota
Poraba energije			
V stanju izklopa	P_o	≤0,3	W
V stanju pripravljenosti	P_{sm}	N.P.	W
V stanju mirovanja	P_{idle}	≤0,3	W
V omrežnem stanju pripravljenosti	P_{nsm}	N.P.	W
Stanje pripravljenosti s prikazom informacij ali stanja		Ne	

Postavka	Enota
Način krmiljenja izhodne toplotne moči/temperature v prostoru (izberite eno možnost)	
Enostopenjska izhodna toplotna moči, brez krmilnika temperature v prostoru	Ne
Dve ali več ročno nastavljivih stopenj, brez krmilnika temperature v prostoru	Ne
Krmilnik temperature v prostoru z mehanskim termostatom	Ne
Elektronski krmilnik temperature v prostoru	**Da**
Elektronski krmilnik temperature v prostoru z dnevnim časovnikom	Ne
Elektronski krmilnik temperature v prostoru s tedenskim časovnikom	Ne
Druge možnosti krmilnika (izberete lahko več možnosti)	
Zaznavanje prisotnosti	Ne
Zaznavanje odprtega okna	Ne
Možnost krmiljenja na daljavo	Ne
Prilagodljivo krmiljenje začetka delovanja	Ne
Omejitev časa delovanja	Ne
Globusno tipalo	Ne
Funkcija samoučenja	Ne
Natančnost krmilnika	**Da**

		Koda krmilnika temperature (TC)	Funkcije krmiljenja							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Vrsta krmilnika temperature	Enostopenjsko, brez krmilnika temperature	NC								
	Dve ali več ročno nastavljivih stopenj, brez krmilnika temperature	TX								
	Krmilnik temperature v prostoru z mehanskim termostatom	TM								
	Elektronski krmilnik temperature v prostoru	TE								
	Elektronski krmilnik temperature v prostoru z dnevnim časovnikom	TD								
	Elektronski krmilnik temperature v prostoru s tedenskim časovnikom	TW								
Funkcije krmiljenja	Zaznavanje prisotnosti		1							
	Zaznavanje odprtega okna			2						
	Možnost krmiljenja na daljavo				3					
	Prilagodljivo krmiljenje začetka delovanja					4				
	Omejitev časa delovanja						5			
	Globusno tipalo							6		
	Funkcija samoučenja								7	
	Natančnost krmilnika s CA < 2 Kelvin in CSD < 2 Kelvin									8

Navodila za razstavljanje, odstranjevanje ali recikliranje izdelka ob koncu njegove življenjske dobe:

Izdelkov, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč jih je treba odstraniti ločeno in reciklirati.

Zbiranje in recikliranje izdelkov ob koncu njihove življenjske dobe mora biti zagotovljeno v skladu z lokalnimi pravili in predpisi.

Esta unidad de control tiene las siguientes funciones de control: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Datos de contacto	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Identificador(es) del modelo:	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Partida	Símbolo	Valor	Unidad
Consumo de energía			
En modo desactivado	P_o	≤0,3	W
En modo preparado	P_{sm}	N/A	W
En modo de reposo	P_{idle}	≤0,3	W
En modo preparado en red	P_{nsm}	N/A	W
En modo preparado con visualización de información o del estado		No	

Partida	Unidad
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)	
Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	No
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
Control de temperatura interior mediante termostato mecánico	No
Control electrónico de temperatura interior	**Sí**
Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No
Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	No
Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
Detección de presencia	No
Detección de ventanas abiertas	No
Opción de control a distancia	No
Control de puesta en marcha adaptable	No
Limitación de tiempo de funcionamiento	No
Sensor de lámpara negra	No
Funcionalidad de autoaprendizaje	No
Precisión de control	**Sí**

		Código del control de temperatura (TC)	Funciones de control							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Tipo de control de temperatura	Un solo nivel, sin control de temperatura	NC								
	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	TX								
	Control de temperatura interior mediante termostato mecánico	TM								
	Control electrónico de temperatura interior	TE								
	Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	TD								
	Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	TW								
Funciones de control	Detección de presencia		1							
	Detección de ventanas abiertas			2						
	Opción de control a distancia				3					
	Control de puesta en marcha adaptable					4				
	Limitación de tiempo de funcionamiento						5			
	Sensor de lámpara negra							6		
	Funcionalidad de autoaprendizaje								7	
	Precisión de control con CA < 2 Kelvin y CSD < 2 Kelvin									8



Instrucciones para el desmontaje, eliminación o reciclaje del producto al final de su vida útil:

Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben eliminarse por separado y reciclarse.

La recogida y el reciclaje de los productos al final de su vida útil debe garantizarse de acuerdo con las normas y regulaciones locales.

Denna styrenhet har följande styrfunktioner: **TE (0/0/0/0/0/0/0/f8)**

Kontaktuppgifter	**PRIOTHERM SIA** **Itas Kozakevičas iela 4, Rīga, LV-1035** **Latvia**
Modellbeteckning(ar):	**Thermostat MST-1 / MST-10**

Post	Beteckning	Värde	Enhet
Effektförbrukning			
I frånläge	P_o	≤0,3	W
I standbyläge	P_{sm}	Ej tillämpligt	W
I reglerfrånläge	P_{idle}	≤0,3	W
I nätverksanslutet standbyläge	P_{nsm}	Ej tillämpligt	W
Standbyläge med visning av information eller status		Nej	

Post	Enhet
Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur (välj en)	
Enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering	Nej
Två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering	Nej
Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	Nej
Elektronisk rumstemperaturreglering	**Ja**
Med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer	Nej
Med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer	Nej
Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)	
Närvarodetektering	Nej
Detektering av öppna fönster	Nej
Möjlighet till fjärrstyrning	Nej
Anpassningsbar startreglering	Nej
Driftstidsbegränsning	Nej
Svartkroppsgivare	Nej
Självinlärningsfunktion	Nej
Regleringsprecision	**Ja**

		Kod för temperaturreglering (TC)	Reglerfunktioner							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Typ av temperaturreglering	Enstegs, ingen temperaturreglering	NC								
	Två eller flera manuella steg utan temperaturreglering	TX								
	Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	TM								
	Elektronisk rumstemperaturreglering	TE								
	Elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer	TD								
	Elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer	TW								
Reglerfunktioner	Närvarodetektering		1							
	Detektering av öppna fönster			2						
	Möjlighet till fjärrstyrning				3					
	Anpassningsbar startreglering					4				
	Driftstidsbegränsning						5			
	Svartkroppsgivare							6		
	Självinlärningsfunktion								7	
	Regleringsprecision: CA < 2 Kelvin och CSD < 2 Kelvin									8



Instruktioner för demontering, bortskaffning eller återvinning av produkten vid slutet av dess livslängd:

Produkter som är märkta med denna symbol får inte kastas med vanligt hushållsavfall, utan måste kasseras separat och återvinnas.

Insamling och återvinning av produkter vid slutet av deras livslängd måste säkerställas i enlighet med lokala regler och föreskrifter.